

Башкортостан Республикаһы
Яуаплылығы сиклэнгән йәмғиәте
«Башнефть-Добыча»
«Туймазанефть»
нефть һәм газ сығарыу идаралығы
452600, Октябрьский калаһы, Тоньяк урамы, 13
Телефон: (34767) 9-37-02, 9-37-03, 5-35-10
Факс: (34767)9-38-33
ОКПО 61180246 ОГРН 1090280032699
ИНН/КПП 0277106840/027701001

Республика Башкортостан
Общество с ограниченной ответственностью
«Башнефть-Добыча»
Нефтегазодобывающее управление
«Туймазанефть»
452600, г. Октябрьский, ул. Северная, 13
Телефон: (34767) 9-37-02, 9-37-03, 5-35-10
Факс: (34767)9-38-33
ОКПО 61180246 ОГРН 1090280032699
ИНН/КПП 0277106840/027701001

14.01.2011г. № 2701-08-03/2

На № _____ от _____

Начальнику отдела маркетинга
ЗАО «Экоресурс»
Е.Е. Маслову

ОТЗЫВ


о результатах опытно-промышленной эксплуатации контроллера БАЗИС-21.2ЦР разработанного ЗАО «Экоресурс»

Контроллер БАЗИС-21.2ЦР-440-000-М (зав. № 695), имеющий разрешение ФС по экологическому, техническому и атомному надзору № РРС 00-31332 от 01.10.2008г. и сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ92.Н00042 от 04.08.2008г., был поставлен 01.11.2010г. на опытную эксплуатацию в ППСН «Субханкулово» НГДУ «Туймазанефть». Место установки прибора щитовая КИПиА с подключением к нему датчиков температуры (контроль температуры подшипников) насосов внешней откачки. Опытная эксплуатация продолжается.

За время проведения опытной эксплуатации прибор обеспечил надежное выполнение рабочих функций с индикацией текущего значения температур подшипников на насосах внешней откачки и записью архива показаний температур за весь проведенный период работы. За время опытной эксплуатации не отмечено ни одного сбоя или другого нарушения нормального функционирования данного контроллера. Контроллер БАЗИС-21.2ЦР-440-000-М удобен в использовании, его монтаж и обслуживание не требует специальной подготовки персонала. Типовая программа, поставляемая с прибором, проста в использовании и обеспечивает полную информативность об изменении параметров. Имеется возможность конфигурирования мнемосхем, экран трендов, экран барграфы и сигнализации, пользователем самостоятельно по своему усмотрению.

Поставленный контроллер БАЗИС-21.2ЦР может быть рекомендован к промышленному использованию в системах противоаварийной защиты насосного оборудования.

Начальник



Ш.Г. Мингулов

Р.Е. Голубкин
(34767) 93-7-39