



**Енисейская ТГК  
(ТГК 13)**

**Открытое Акционерное Общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК- 13)»**

**ФИЛИАЛ «КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-2»**

Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156.  
Факс (391) 256-64-46, тел. (391) 236-32-65. E-mail: [tec2@suek.ru](mailto:tec2@suek.ru)  
справочное АТС ТЭЦ-2 (391) 236-55-88.  
ОГРЭН 1051901068020, ИНН/КПП 1901067718/246402001

Об опытной эксплуатации блока  
аварийной защиты и  
сигнализации БАЗИС-21  
заводской № 805

Блок аварийной защиты и сигнализации БАЗИС-21 заводской № 805 проходил опытную эксплуатацию на Красноярской ТЭЦ-2, в период с 10 сентября, по 15 октября 2012 года.

В период опытной эксплуатации были задействованы входные аналоговые и дискретные выходные каналы. Сбоев и отказов в период опытной эксплуатации не наблюдалось.

Программирование блока осуществлялось с лицевой панели прибора. Следует отметить легкий, интуитивно понятный интерфейс, не требующий специального обучения персонала.

Замечания:

1. Последние значения записи тренда находятся в крайнем правом углу экрана, и при резком изменении значения параметра, это не сразу видно;
2. Не удалось изменить цвета отображения параметров;
3. Неплохо было - бы иметь вариант крепления клеммных колодок на DIN – рельс.

Инженер по АСУП

С.А.Морозов