

**КАЗАНСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»**

Отчет

по результатам опытно-промышленной эксплуатации барьеров-преобразователей БАЗИС-
БАРС производства ОА «Экоресурс» (г. Воронеж) на ПАО «Казаньоргсинтез»

На предприятии ПАО «Казаньоргсинтез» с 16.06.2020 года до 30.11.2020 года проводилась опытно - промышленная эксплуатация барьеров-преобразователей БАЗИС-БАРС производства ОА «Экоресурс», г. Воронеж. Данные приборы были установлены в корпусе 945 цеха водоснабжения и канализации на позициях измерения температуры обмотки статора привода градирни, а также измерения температуры воды на выходе из градирни.

За время эксплуатации барьеров-преобразователей БАЗИС-БАРС, сбоев в их работе не выявлено, технические характеристики барьеров по факту соответствуют заявленным. Отдельно хотим отметить удобство конфигурирования вышеуказанных устройств с использованием поставляемого в комплекте с ними бесплатного программного обеспечения.

В процессе проведения опытно-промышленной эксплуатации, барьеры-преобразователи БАЗИС-БАРС показали себя надежными в эксплуатации и простыми в обслуживании.

По результатам проведения опытно-промышленной эксплуатации, барьеры-преобразователи БАЗИС-БАРС могут быть рекомендованы к применению на объектах ПАО «Казаньоргсинтез».

Начальник цеха КИПиА

Согласовано:

Главный специалист по ИТ и САУ и М



В.Н. Сухоруков



А.Г. Строев