



Общество с ограниченной ответственностью
«Афипский нефтеперерабатывающий завод»

Отзыв

«О применении модульных контроллеров БАЗИС-100»

В ООО «Афипский НПЗ» модульные контроллеры БАЗИС-100 эксплуатируются с 2020г. на технологической установке атмосферно-трубчатая установка АТ-2, мылонафтная установка МНУ, установка производства битума БУ-3 на технологической площадке №2 г. Краснодар. На установке АТ-2 на БАЗИС-100 реализован контроль загазованности рабочей зоны установки.

За время использования указанного оборудования серьезных замечаний к его работе нет. За исключением: во всех панелях Б100.611 через год эксплуатации были заменены зуммеры в виду выхода их из строя.

Замечания к резервированию, точности измерений, стабильности выдачи управляющих воздействий – отсутствуют.

В процессе конфигурирования и эксплуатации контроллера БАЗИС-100 отмечается наличие постоянной техподдержки производителя, специалисты компании всегда на связи, консультируют оперативно.

Применение модульных контроллеров БАЗИС-100 для построения небольших и средних систем АСУ ТП и ПАЗ, требующих высокой степени надежности в работе возможно с учетом доработки звуковых извещателей.

Ввиду того, что на ООО «Афипский НПЗ» модульные контроллеры БАЗИС-100 эксплуатируются локально, т.е. со своими панелями визуализации, установленными на щитах КИП и А без вывода данных на АРМ оператора-технолога и без объединения с существующими SCADA системами, отсутствует полная объективная информация о надежности БАЗИС-100.

Приложение:

1. Фото монтажа модульных контроллеров БАЗИС-100 на технологических объектах ООО «Афипский НПЗ».

29.11.2023

Главный метролог ООО «Афипский НПЗ»

Д.В. Клементьев