

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора по  
технической политике / ОАО «БСК»

Афанасьев Ф.И.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015г.

АКТ

Настоящий акт составлен о том, что согласно акта приема-передачи оборудования ЗАО «ЭКОРЕСУРС» №28/08 от 18.02.2015г., протокола технического совещания от 17.03.2015г. в цехе №2, корпус 101, на поз. ТИРС-38/1,2, регулирование температуры низа колонны отпарки хлора на поз. 38/1,2», 29.05.2015г. закончена опытно - промышленная эксплуатация регулятора-измерителя технологического многоканального БАЗИС-РИТМ – 2шт.

Шифр изделия 5ДА2.407.018., заводской №12,13.

Монтаж и ввод в опытно – промышленную эксплуатацию регулятора-измерителя технологического многоканального БАЗИС-РИТМ. проводили согласно руководство по эксплуатации 5ДА2.407.018 РЭ, по пунктам 4.1, 5.1, 5.3, 5.4, 7.

В процессе опытно – промышленной эксплуатации БАЗИС-РИТМ отказов, отклонений в показаниях, сбоев в системе регулирования не было, показания соответствует действительного значения измеряемой среды во всем диапазоне измерения.

Контроллер БАЗИС-РИТМ в данной модификации выполняет все функции раздела 2 и соответствует основным техническим данным паспорта 5ДА2.407.018-00.00 ПС.

Мы считаем, регуляторы-измерители БАЗИС-РИТМ опытно - промышленную эксплуатацию прошли успешно.

Главный метролог ОАО «БСК»

Коломиец В.Ю.

Начальник цеха №2

Дашкин Р.Р.

Начальник службы КИПиА пр-ва №1

Багаутдинов Р.Р.

Мастер КИПиА цеха №2

Байназаров З.А.