



Муниципальное унитарное предприятие  
«Яровской теплоэлектрокомплeкс»

МУП «ЯТЭК»

Ул.Пушкина 2А, г. Яровое, Алтайский край, 658837  
тел.: (385-68) 2-00-87, факс 2-39-91  
E-mail:

АО «Экоресурс»

Отзыв после опытной эксплуатации

С июня 2021г. по март 2022г. в цехе ТАИ ТЭЦ МУП «ЯТЭК» находился в опытной промышленной эксплуатации контроллер управления исполнительными механизмами производства АО «Экоресурс»: Базис -35.УК-02-ЭП-Ф. Данный контроллер использовался для управления электроприводами задвижек котлоагрегата БКЗ-75 .Контроллер был настроен и запрограммирован с помощью удобного и понятного конфигуратора персоналом цеха ТАИ , успешно опробован во всех возможных режимах. Так же осуществлялась передача основных параметров работы прибора и архива событий на верхний уровень ПТК ТЭЦ.

В итоге контроллер Базис -35.УК показал себя надежным, достаточно информативным и функциональным устройством для решения задач для различных видов управления исполнительными устройствами и механизмами в промышленных условиях ,в том числе и в системах АСУТП.

21.03.2022 г.

С уважением,  
начальник ТЭЦ

Исп.: начальника ц.ТАИ  
Ведлер А.В.



Багринцев А. А.