



КуйбышевАзот

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

445007, ул. Новозаводская, 6, г. Тольятти,
Россия, Самарская обл.
Тел. 8 (8482)56-10-58, 56-11-58. Факс: 8 (8482)56-11-02
E-mail: office@kuazot.ru http://www.kuazot.ru
ИНН 6320005915

В АО «Экоресурс»

г-ну Е. Е. Маслову

Уважаемый Евгений Евгеньевич,

в ответ на Ваш запрос сообщаем, что поставляемые с 2015 года контроллеры БАЗИС 100 производства АО «Экоресурс» были задействованы в системах управления на производстве капролактама: в цехе 22 производства циклогексанона – в отделении гидрирования; в цехе 13 производства водорода на ж/д наливной, санитарной колонне, системе загазованности; в цехе 25 на АБХМ, РОУ, ВОЦ-7; в цехе 9 на ВОЦ-3.

За время эксплуатации контроллеров БАЗИС-100 в системах управления, серьезные замечания и нарекания к резервированию, к стабильности показаний и к точности измерений отсутствуют. Сбор, обработка, отображение, выдача управляющих воздействий и регистрация информации о технологическом процессе и состоянии оборудования производится в автоматическом режиме с необходимым быстродействием. Из положительных моментов при конфигурировании и эксплуатации контроллера БАЗИС 100 хотелось бы отметить быстроту конфигурирования каналов и написания логики, интуитивно понятный интерфейс, хорошую справку и быструю отзывчивую техническую поддержку.

На данный момент, монтаж системы АСУТП на базе контроллеров БАЗИС 100 ведется на производстве слабой азотной кислоты цеха №5 в рамках проектах технического перевооружения.

Для улучшения существующей линейки контроллеров БАЗИС-100 предлагаем рассмотреть рекомендации по доработке указанных контроллеров и ПО.

Приложение: рекомендации по доработке линейки контроллеров БАЗИС 100 и ПО.

Главный приборист (метролог)

ПАО «КуйбышевАзот»

М. Н. Камалетдинов